

## RELAZIONE RELATIVA ALLA PORTATA DELLE ACQUE METERORICHE DI PRIMA PIOGGIA

Relativamente alla portata delle acque meteoriche di prima pioggia, in conformità con la delibera della Giunta Regionale n.2244 del 29/03/2006, l'intervento prevede la costruzione di ricettori con capacità di tenuta idraulica di lt. 2.000 come di seguito calcolato:

- durata calcolo prima pioggia 15 minuti = 900 secondi
- limiti di cui al punto *f* , art. 9.5 (in allegato) del PGT = 40 l/s per ettaro di sup. scolante

totale superficie 330 mq. = 0,033 ettari

$0,033 \times 900 \text{ secondi} \times 40 \text{ l/s} = 1.188 \text{ l.}$

vasca a tenuta idraulica di progetto = 2.000 l. > 1.188 l.

CREMONA, il 22/12/2016

il tecnico progettista

